



————	Radiótorfútesí előremenő vezeték
-----	Radiótorfútesí visszatérő vezeték
	Golyóscsap

- A tültési rendszert üzemeltetőteszkor a víz keménységig fokoz: 6–8 mk, a víz PH értéke: 7,0.
- A tültési rendszer üzemi nyomása: 1,5 bar
- A tültési körökkel szembe fordítottan az adott zóna helyiségébe szerez felj.
- A terven nem jelölt radiátor–és padlótálcái csővezetékek: Ø16x2 (cp (comp)).
- A tültési rendszert automatakkal rendszertől a működési leírás tartalmazza.
- A radiátorfürtési rendszer hőoképcsője 60/45 C –ra tervezve.

A jogászok családtörténeti szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartják.