










11 kör
Q=10674 W
V=0,62 m³/h

Jelmagyarázat:

____ Radiátorfűtési előremenő vezeték (60 °C)
____ Radiátorfűtési visszatérő vezeték (45 °C)

	Hőmérő		Rézcső	<div><div>TAR FLÓRIÁN</div><div>Nyíregyháza Nádor u. 37/B. I/10.</div><div>Tel.: 06-30-746-9808</div><div>e-mail: totalkomfortkft@gmail.com</div><div>SZÉCSÉ, G 15-0713</div><div>TÉ 15-0713</div><div>ME-G 15-30007</div><div>C-15-000164</div></div>	<div>Létesítmény: Védőnői Szolgálat 4624 Tiszabездéd, Kossuth Lajos út 36/a. Hrsz.: 76</div>	
	Légtelenítő szelep		Szivattyú			
	Nyomásmérő		TA beszabályzó szelep			
	BWT SLA mágneses iszapleválasztó		Visszacsapó szelep			
			Golyóscsap			
<div>Építésgépez tervező: Tör Flórián</div>				<div>Ezen terv a Szerző Jogaát száló 1999. évi LXXV. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átírása, közzététele és előadása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!</div> <div>A jogdíj a csatlakozásokkal szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.</div>	<div>Terv tartalma: Fűtősszerelés Függetlenes csőterv</div>	<div>Lépték: 1:50</div> <div>Dátum: 2017.08.</div>
<div>Rajpszám: Gf-02</div>				<div>Terv fajtája: Kivitei terv</div>		
<div>Munkasz.</div>						